



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Куйбышевского района
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике

ДНР, г. Донецк, ул. Шахтеров Донбасса, 90, 283060

Телефон: +7 (856) 340-62-28 Факс: +7 (856) 340-62-38

E-mail: gpn_don_kuyb@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 30

дата и время начала проведения профилактического визита:
«03» августа 2023 г. 12 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:
«03» августа 2023 г. 14 ч. 30 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Целиноградская, 3

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСЛИ-САД № 317 ГОРОДА ДОНЕЦКА"

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): —

основанием проведения профилактического визита является:
ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической Куйбышевского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Филатовым Артемом Ивановичем.

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «Ясли-сад № 317 города Донецка», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МБДОУ «Ясли-сад № 317 города Донецка» отнесен к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание сада – высокий риск (1 раз в 2 года).

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

3) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

4) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

5) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

6) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

7) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

8) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	В отношении здания руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	пункт 2 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР РФ).
2.	На объекте защиты не хранится: - документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (перекрытия, стены, ригели, колонны), заполнений проемов в них, отделочных материалов.	пункты 13, 23, 25, 54 ППР РФ; - часть 1 статьи 35, статья 28, статья 78, часть 9 статьи 87, части 1-3, 6 статьи 134, статья 136 ФЗ-123.
3.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 17 ¹ ППР РФ.
4.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (фактически в наличии журнал огнетушителей образца ДНР)	п. 60 ППР РФ;

5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании.	п. 9 ППР в РФ Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее –ППР в РФ)
6.	Лица, допущенные к работе на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности согласно действующего законодательство РФ (Однако в наличии имеется удостоверение прохождения обучения образца ДНР сроком до 2025 года)	п. 3 ППР РФ
7.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 ППР в РФ
8.	Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	п. 11 ППР в РФ
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания, на дверях эвакуационных выходов.	п. 14 ППР в РФ
10.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери эвакуационных выходов закрыты на ключ на втором этаже)	п. 26 ППР в РФ
11.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей	п. 30 ППР РФ
12.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с действующем законодательством РФ	п. 3 ППР РФ;
13.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020
14.	Объект защиты не обеспечен автоматической системой адресной пожарной сигнализации	статьи 5-6, часть 1 статьи 83 ФЗ-123. п. 1, таблица А.1, приложение А СП 484.1311500.2020 «Свод Системы противопожарной защиты. Системы

		пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020) п. 11, прил. 1 Постановления Правительства РФ от 04.09.2021 №1464
15.	Объект защиты не оборудован системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре типа СОУЭ-2 (все помещения сада)	статьи 5-6, статья 84 ФЗ-123. п. 1 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требование пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009) п. 1, прил. 5 Постановления Правительства РФ от 04.09.2021 №1464
16.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации.	п. 36 ППР в РФ
17.	В качестве 2-го эвакуационного выхода со второго этажа используются внешние наружные лестницы.	- часть 1 статьи 89, ФЗ-123.. п. 7.1.2 СП 1.13130.2020
18.	Не разработана декларация пожарной безопасности на объект защиты, относящийся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1.	Часть 1 статьи 64, ФЗ-123.. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).
19.	Существующий выход на кровлю через люк, не обеспечен противопожарным люком 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра	ст. 88 таблица 23, п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы

	по закрепленной стальной стремянке (здание класса Ф.1.1)	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)
--	---	---

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Дознаватель отделения НД и ПР
Куйбышевского района г. Донецка ОНД
и ПР городского округа Донецк УНД и
ПР Главного управления МЧС России по
ДНР лейтенант внутренней службы
Филатов Артем Иванович

(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа
государственного пожарного надзора)

«03» августа 20 23 г.



(подпись)

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))

«__» августа 20 23 г.

(подпись)